



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**ВУ.С.34.999.А № 47822**

Срок действия до **24 августа 2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Трансформаторы тока измерительные ТПП-Н-0,66**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Общество с ограниченной ответственностью "ЮДЖЭН", г.Новополоцк,  
Витебская обл., Республика Беларусь**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **50954-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**ГОСТ 8.217-2003**


ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **8 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **24 августа 2012 г. № 650**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



  
Ф.В.Булыгин

..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006285